



LABORAL. CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL

Cultura — Centros culturales



Calle
Calle Los Prados,, 121 33203
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Creado por
Rural 26/12/2017

Contacto
Tlfno 985 185 577

<http://www.laboralcentrodearte.org>

Última modificación por
TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 24/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos



Información general

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución multidisciplinar que produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Inaugurado el 30 de marzo de 2007 en Gijón, Asturias, su programación, transversal y multidisciplinar, está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último compartir el conocimiento. Para ello propone a sus diferentes públicos diversas maneras de involucrarse con las distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y actividades, como conferencias, simposios, debates...



Atención al público y otra información de interés

Datos generales



El nombre del recurso turístico es fácil de ver y de leer: **sí**

Tienes conexión gratis a internet en las zonas comunes. Es posible que tengas que pedir la clave: **sí**

Puedes entrar con perro de asistencia: **sí**

Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad: **sí**

Una persona de atención al público sabe lengua de signos: **no**

Las personas de atención al público tienen información de lugares turísticos accesibles cercanos: **no**

Hay señales en caso de peligro o emergencia: **sí**

Señales de peligro y emergencia: **alarmas sonoras**

Hay página web de este recurso turístico: **sí**

Índice de validación (de 1 a 10, se requiere al menos 5 puntos para ser accesible) según las normas WCAG 2.0: **4**

Los visitantes pueden pedir prestadas sillas de ruedas, bastones o banquetas: **sí**

Hay visitas guiadas: **sí**

Elementos Visitas

Se cuenta con dispositivos portátiles de audioguía, en distintos idiomas: **no**

Se cuenta con dispositivos portátiles de signoguías: **no**

Se cuenta con guías multimedia: **no**

Se dispone de ayudas técnicas o productos de apoyo para personas con discapacidad: **sí**



Accesibilidad cognitiva

Es fácil encontrar el mostrador de atención al público. Está en la entrada

Hay bancos y sillas para descansar.

Es difícil recorrer el edificio. Faltan carteles y señales para orientarte.

No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido.

El edificio tiene varias plantas.

Hay escaleras y ascensores para subir y bajar entre las plantas.

Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.

Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.

Es fácil encontrar los cuartos de baño de hombres y mujeres. En la entrada hay carteles para diferenciarlos.

Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.



Accesibilidad general

Recinto de aparcamiento privado



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Datos generales

El establecimiento cuenta con aparcamiento propio: **sí, fuera de sus instalaciones**

El aparcamiento dispone de plazas reservadas para PMR: **no**

Nº total de plazas de aparcamiento: **90**

Entorno inmediato



Datos generales

Tipo de calle de acceso: **vehicular con acera**

Pendiente de la calle de acceso: **ligera cuesta**

Ancho libre de paso del itinerario peatonal: **120 cm**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **no**

Acceso al establecimiento




Datos generales

El acceso analizado es: **el principal**

El acceso se realiza sin desniveles: **sí**

Puerta de acceso



El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **dos hojas**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **70 cm**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por todas las hojas: **135 cm**

Material de la puerta: **de vidrio**

La puerta de vidrio: **no dispone de señalización visual**

La puerta está equipada con muelle de retorno: **no**

Hay una puerta contigua a la puerta de acceso: **de características similares**

Observaciones: **las puertas de acceso permanecen abiertas en horario de atención al público.**

Zona de atención al público



Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **150 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **150 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Características

En el itinerario existe alguna puerta de paso: **no**

Dispone de mostrador de atención al público: **sí**

Dispone de torno o arco de seguridad: **no**

Dispone de máquina dispensadora de entradas: **no**

Dispone de consigna: **no**

Dispone de guardarropa: **sí**

Dispone de tienda: **sí**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **80 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Guardarropa

Planta en la que se encuentra: **-1**

Dispone de mostrador: **sí**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **80 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Tienda

Planta en la que se encuentra: **-1**

Ancho libre de paso de la puerta: **120 cm**

Dispone de mostrador: **sí**

Altura máxima de estanterías: **160 cm**

Altura mínima de estanterías: **50 cm**

Dispone de estanterías a una altura entre 40 y 120 cm: **sí**

Mostrador de atención al público

El mostrador de atención al público es de dos alturas: **no**

Altura del mostrador no adaptado: **90 cm**

El mostrador dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Itinerario vertical

El itinerario se realiza: **ascensor**

Ascensor

Datos generales

Indique las plantas que comunica: **todas**

El ascensor está situado en planta accesible con itinerario accesible: **sí**

El ascensor es panorámico: **no**

Rellano frente al ascensor

Diámetro del espacio libre de giro frente a la cabina del ascensor: **150 cm**

En el suelo, frente a la puerta del ascensor, existe una franja de señalización táctil y de color contrastado: **no**

Altura de los botones de llamada: **100 cm**

Los botones son de color contrastado: **no**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **sí**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Puerta del ascensor

Tipo de puerta: **corredera**

Tipo de apertura: **automática**

Ancho libre de paso de la puerta: **80 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **sí**

Cabina

Ancho útil de la cabina: **103 cm**

Fondo útil de la cabina: **135 cm**

La cabina del ascensor está enrasada con el rellano: **sí**

Altura máxima de los botones interiores: **90 cm**

Los botones son de color contrastado: **sí**

Los botones tienen textos en altorrelieve: **sí**

Los botones tienen textos en braille: **sí**

Dispone de pasamanos: **no**

Dentro de la cabina existe un espejo frente a la puerta del ascensor: **no**

Usabilidad y seguridad

Señales visuales que indiquen la planta de parada y el sentido de desplazamiento: **en el interior de la cabina**

Cuenta con un sistema de alarma en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de interfono de comunicación en caso de emergencia: **sí**

Cuenta con un sistema de comunicación mediante teclado en caso de emergencia: **no**

El sistema de alarma cuenta con un testigo luminoso que indique que la señal de alarma ha sido recibida: **sí**

Itinerario vertical



El itinerario se realiza: **con rampa**

Rampa

Estancias / espacios que comunica la rampa: **IABguardarropa y LABshop**

Número de tramos de la rampa: **1**

La iluminación de la rampa es homogénea: **sí**

La iluminación de la rampa es suficiente: **sí**

Existe bajo la rampa algún espacio con una altura inferior a 220 cm: **no**

Características del tramo

Longitud del tramo: **2500 cm**

Pendiente longitudinal media del tramo (%): **8**

Tipo de tramo: **no accessible**

Pendiente transversal media del tramo: **<= 2%**

Ancho útil de paso del tramo: **200 cm**

Diámetro libre de giro en el inicio del tramo: **150 cm**

Diámetro libre de giro en el final del tramo: **150 cm**

Los tramos disponen de rellanos horizontales: **no**

Existe un zócalo de protección a ambos lados del tramo: **no**

El tramo tiene pasamanos: **sí, a un lado**

Existe al final y/o principio del tramo una franja de pavimento táctil y color contrastado: **no**

Pasamanos y barandillas

Los pasamanos son dobles: **no**

Altura del pasamanos superior: **90 cm**

Los pasamanos están prolongados en los extremos: **no**

La sección del pasamanos permite el paso continuo de la mano: **sí**

Características del pavimento

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

Aseo adaptado en zona común



Observaciones: **existen 4 puntos de aseos distribuidos en todo el edificio con 2 baterías de aseos en cada uno, son de uso mixto y existe un aseo adaptado en cada batería. El itinerario hasta cualquiera de los aseos es accesible, ya sea utilizando el ascensor o por medi**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Número de hojas: **una hoja**

Tipo de apertura: **hacia el interior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **80 cm**

Material de la puerta: **opaco**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Tipo de tirador de la puerta: **manilla horizontal**

Altura media del tirador: **90 cm**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Información general

Total de cabinas adaptadas en el establecimiento: **4**

Tipo de aseo adaptado analizado: **cabina independiente para ambos sexos**

Cabina independiente

Señalización

El aseo adaptado está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): **no**

Características

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Puerta baño cabina independiente

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Tipo de puerta: **batiente**

Tipo de apertura: **hacia el exterior**

Ancho libre de paso de la puerta, aportado por una sola hoja: **90 cm**

La puerta contrasta cromáticamente sobre la pared: **no**

Material de la puerta: **opaco**

El tirador requiere giro de muñeca: **no**

El tirador contrasta cromáticamente sobre la puerta: **sí**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **120 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **90 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Baño

Existe algún sistema de solicitud de ayuda (alarma) que pueda ser accionado dentro del aseo: **no**

Tipo de iluminación: **sensor de presencia / temporizador**

Los mecanismos requieren el giro de muñeca para su accionamiento: **no**

Los mecanismos tienen contraste cromático respecto al entorno: **sí**

Existe contraste cromático entre suelos y paredes: **sí**

Existe contraste cromático entre aparatos sanitarios y paredes: **no**

Lavabo

Altura respecto al suelo del borde superior del lavabo: **89 cm**

Altura libre debajo del lavabo: **80 cm**

Fondo libre debajo del lavabo: **35 cm**

El lavabo dispone de algún elemento que obstaculice la aproximación frontal: **no**

Tipo de grifo: **monomando**

Dispone de accesorios a una altura entre 70 y 120 cm: **sí**

El lavabo analizado está dentro de la cabina adaptada: **no**

Hay al menos un lavabo adaptado fuera de la cabina adaptada: **no**

Hay algún lavabo regulable en altura: **no**

Observaciones: **el grifo en algunos casos y automático. Carece de espejo en el interior de la cabina.**

Inodoro en zona común

Espacio de transferencia lateral derecho (ancho): **120 cm**

Espacio de transferencia frontal (fondo): **120 cm**

La transferencia al inodoro se realiza: **frontalmente y lateralmente**

Espacios de transferencia lateral con ancho ≥ 80 cm: **1**

Altura del asiento del inodoro: **40 cm**

Altura del mecanismo de descarga: **78 cm**

Tipo de mecanismo de descarga: **palanca**

Tamaño del mecanismo de descarga: **3 cm**

Dispone de barras de apoyo: **sí**

Barras inodoro

Barras de apoyo: **en ambos lados**

Tipo de barra en el lado derecho: **abatible**

Tipo de barra en el lado izquierdo: **abatible**

Existe una barra fija en el lado de la transferencia: **no**

Existe únicamente una barra abatible en el lado de la transferencia: **no**

Altura máxima barra derecha: **80 cm**

Altura mínima barra derecha: **65 cm**

Altura máxima barra izquierda: **80 cm**

Altura mínima barra izquierda: **65 cm**

Separación entre barras: **74 cm**

Sala de reuniones o estancial



Datos generales



Tipo de sala: **salón de usos múltiples**

Subtitulado y audiodescripción

Las obras, espectáculos o eventos están subtitulados: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos están audiodescritos: **estos servicios dependen del organizador**

Las obras, espectáculos o eventos disponen de intérprete en lengua de signos: **estos servicios dependen del organizador**

Acceso interior

El acceso se realiza: **sin desniveles**

Observaciones: **los itinerarios a las diferentes salas son accesibles bien utilizando el ascensor o bien por las rampas alternativas a las escaleras que existen.**

Puerta de paso

El espacio anterior a la puerta es: **horizontal**

El espacio posterior a la puerta es: **horizontal**

Diámetro libre de giro antes de la puerta: **150 cm**

Diámetro libre de giro después de la puerta: **150 cm**

Estancia interior

Ancho libre de paso: **200 cm**

Ancho mínimo de paso en los estrechamientos puntuales: **120 cm**

Diámetro del espacio libre de giro: **150 cm**

El pavimento es homogéneo: **sí**

El pavimento es antideslizante: **sí**

El pavimento está en buen estado: **sí**

El pavimento está alfombrado: **no**

Hay elementos voladizos situados a una altura inferior de 220 cm, no proyectados hasta el suelo: **no**

La iluminación es homogénea: **sí**

La iluminación es suficiente: **sí**

Mobiliario

Tipo de mobiliario: **bancos, sillas**

Observaciones: **los recorridos disponen de zonas de descanso con asientos o apoyos para realizar pausas.**

Sala

La sala dispone de bucle de inducción magnética: **no**

Hay plazas reservadas para PMR: **sí, previa solicitud**

Hay plazas reservadas para personas con discapacidad visual: **sí, previa solicitud**

Hay plazas reservadas para personas con discapacidad auditiva: **sí, previa solicitud**

Observaciones: **al tratarse de salas diáfnas el mobiliario se dispondrá en función de las personas asistentes y sus necesidades de accesibilidad.**

Señalización

El recurso turístico dispone de rótulos de señalización direccionales e informativos: **sí**

Análisis

Por su ubicación, existe posibilidad de aproximación a la señalización para su lectura y tacto: **sí**

Los rótulos son fácilmente identificables visualmente: **sí**

Todos los rótulos siguen un mismo patrón: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de acabado mate: **sí**

El material de soporte utilizado para los rótulos es de fondo sólido: **sí**

Hay contraste cromático entre los textos y el fondo: **sí**

Hay contraste cromático entre el soporte del rótulo y la pared: **sí**

La fuente utilizada es clara y de fácil lectura (tipo Arial): **sí**

Se han utilizado los pictogramas homologados: **no**

Los rótulos se han complementado con información en braille: **no**

Los rótulos se han complementado con información en altorrelieve: **no**

Se dispone de un plano háptico del establecimiento: **no**

Las circulaciones horizontales se han señalado mediante franjas guía de encaminamiento: **no**