



# PALACIO DE CONGRESOS DE GIJÓN

Ferias y congresos — Recintos feriales y de congresos



## 📍 Calle

Recinto Ferial Luis Adaro, s/n 33203  
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)  
España

## 📅 Creado por

Rural 28/12/2017

## 📞 Contacto

Tlfno 985 180 100  
protocolo@camaragijon.es  
<http://www.feriasturias.es/feriasturias/contenidos/es/palacio/>

## 📅 Última modificación por

TÉCNICO PREDIF ASTURIAS 11/06/2021



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

El palacio de congresos está en el recinto ferial Luis Adaro, junto al estadio de fútbol El Molinón. Hay una parada de autobús alejada. En agosto hay autobuses dentro del recinto ferial. El palacio tiene en la entrada una línea de banderas y una sala de columnas en la parte delantera. El palacio de congresos tiene 3 plantas. En la planta baja están las entradas a las salas de exposiciones, ascensores, cuartos de baño y cafetería. En las plantas de arriba hay salas de exposiciones, salones de reuniones, un anfiteatro, oficinas y otros cuartos de baño. También hay una escalera mecánica entre la planta baja y la planta 1. El palacio de congresos no tiene una zona de atención al público. Cada actividad coloca su propia zona de atención al público.

## Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Circulación interior



Circulación con silla de ruedas: Total

Iluminación adecuada: Sí

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado

✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores, escalones / escalera

#### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Pequeña

✓ Con información visual

Botones del ascensor: De color contrastado

#### Datos de la escalera

Número de escalones: 3

Altura del escalón en cm: 17

✓ Pasamanos

## Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo, lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando