



Hotel Abba Playa Gijón (H****)

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones



Calle
Calle Dr. Fleming, 37 33203
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)
España

Creado por
Andrés Díez 05/01/2017

Contacto
Tlfno 985000000
playagijon@abbahoteles.com
<http://www.abbagijonhotel.com/es/index.html>

Última modificación por
Andrés Díez 20/03/2018



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

Información general

El hotel tiene 5 plantas. En la planta baja están la recepción, los cuartos de baño comunes, el restaurante, la cafetería, la terraza, el gimnasio y varios salones. En las plantas superiores están las habitaciones. En los sótanos está el aparcamiento. Hay ascensor para subir y bajar entre las plantas. Hay una piscina en la entreplanta del hotel. Sólo hay escaleras para llegar a la piscina.

Entrada



Acceso: Sin desniveles

✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

Obstáculos en la puerta: Puerta de vidrio sin señalización visual

Zona de atención al público

✓ Mostrador de atención al público

✓ Próximo a la entrada

Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

Hay rótulos de señalización: Sí

Rótulos: Con textos de color contrastado, con textos en altorrelieve

✓ Establecimiento de varias plantas

Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

Datos del ascensor


Dimensión de la cabina: Grande

Botones del ascensor: De color contrastado

✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

Habitación adaptada

✓ Habitación adaptada para discapacidad física



Número de habitaciones adaptadas: 1

Número / nombre de la habitación: 115

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí


Espacio lateral a la cama: Sí

Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 53

Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Con grifo monomando, con pedestal / obstáculo

✓ Bañera

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la bañera: Sí

Grifo monomando: Sí

Tabla de transferencia: No

Asiento de bañera homologado: No

✓ Habitación adaptada para discapacidad visual

✓ Circulación cómoda hasta la habitación

✓ Número de la habitación en tamaño grande y color contrastado

✓ Número de la habitación en relieve / en braille

✓ Señales de emergencia sonoras

- ✓ Habitación adaptada para discapacidad auditiva
 - ✓ Conexión a Internet
 - ✓ TV que comunica con recepción
 - ✓ Información escrita de los servicios

Áreas de restauración

- ✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

Aseo adaptado en zonas comunes

- ✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el interior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado derecho

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando, con pedestal / obstáculo

Plaza de aparcamiento PMR

- ✓ Plaza de aparcamiento reservada PMR



Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

Entorno exterior

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

Puntuación del establecimiento / lugar de interés

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular