



## Tryp Gijón Rey Pelayo

Alojamientos — Hoteles / apartoteles / hostales / pensiones



### Calle

Avda. Torcuato Fernández Miranda, 26 33203  
Gijón, Asturias (Principado de Asturias)  
España

### Contacto

Tlfno 985 199 800  
tryp.rey.pelayo@melia.com  
<http://www.melia.com/es/hoteles/espana/gijon/tryp-gijon-rey-pelayo>

### Creado por

PREDIF Técnico 3 31/01/2018

### Última modificación por

tatyaleman 19/02/2020



Las condiciones de accesibilidad de este recurso turístico han sido analizadas por expertos

## Información general

El hotel está muy cerca de la Playa de San Lorenzo, la plaza de toros y el estadio de fútbol de El Molinón. Puedes llegar en autobús urbano o en coche propio. El hotel es un edificio moderno. La entrada es de cristal y hay varias banderas alrededor. El hotel tiene 10 plantas. En la planta baja está la recepción, el restaurante, la cafetería y el gimnasio. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano está el aparcamiento, los cuartos de baño comunes y las salas de reuniones. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas. Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas. Puedes entrar con perro de asistencia. No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia. No hay descuentos para personas con discapacidad.

## Entrada

Acceso: Plano inclinado / rampa

### Datos de la rampa

La pendiente hace que la rampa sea: Utilizable con ayuda de otra persona


- ✓ Pasamanos
- ✓ Nombre del recurso turístico visible y legible

La entrada analizada es: La principal

Ancho de paso de la puerta de entrada: Mayor o igual que 78 cm

## Zona de atención al público

- ✓ Mostrador de atención al público



- ✓ Próximo a la entrada

## Circulación interior

Circulación con silla de ruedas: Total

- ✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

Hay rótulos de señalización: No

- ✓ Establecimiento de varias plantas

### Itinerario vertical

El tránsito entre plantas se realiza mediante: Ascensor / ascensores

### Datos del ascensor

Dimensión de la cabina: Pequeña

- ✓ Con información visual

Botones del ascensor: De color contrastado

- ✓ Botones a altura adecuada para personas en silla de ruedas

## Habitación adaptada

- ✓ Habitación adaptada para discapacidad física

Número de habitaciones adaptadas: 1

Número / nombre de la habitación: 18

Circulación cómoda hasta la habitación: Sí

Ancho de paso de la puerta: Menor que 78 cm

Área de maniobra mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio lateral a la cama: Sí

### Espacio libre junto a la cama en habitación adaptada para discapacidad física

El espacio es mayor o igual que 90 cm: A la derecha

Altura de la cama en cm (colchón incluido): 51

### Cuarto de baño



Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Corredera

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: No tiene suficiente espacio

Altura del asiento del inodoro: Estándar (entre 40 y 45 cm)

Inodoro próximo a la ducha: Sí

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Abatibles

Lavabo: Con grifo monomando

#### ✓ Ducha

Espacio de acercamiento mayor o igual que 80 cm: Sí

Barra(s) de apoyo en la ducha: Sí

Grifo monomando: Sí

Alcachofa regulable: Sí

Asiento de ducha: Sí

Tipo de asiento: Fijo

#### ✓ Habitación adaptada para discapacidad visual

✓ Circulación cómoda hasta la habitación

✓ Puertas de color contrastado

✓ Sin elementos que puedan suponer un obstáculo a personas con discapacidad visual

#### ✓ Habitación adaptada para discapacidad auditiva

✓ Conexión a Internet

✓ TV que comunica con recepción

✓ Información escrita de los servicios

## Áreas de restauración



Barra a altura adaptada para personas usuarias de silla de ruedas: No

✓ Disponible servicio en mesa

Mesas accesibles: Sí

## Aseo adaptado en zonas comunes

✓ Aseo para PMR

Acceso sin desniveles: Sí

Ancho de paso de la puerta: Mayor o igual que 78 cm

Apertura de la puerta: Hacia el exterior

Espacio libre de giro mayor o igual que 150 cm de diámetro: Sí

Espacio libre de transferencia lateral al inodoro: Sí

El espacio es mayor o igual que 80 cm: Lado izquierdo

Altura del asiento del inodoro: Alta (mayor o igual que 45 cm)

Tiene barra(s) de apoyo: Sí

### Datos

Barras de apoyo del inodoro: Lado izquierdo, lado derecho

Las barras del lado izquierdo son: Abatibles

Las barras del lado derecho son: Fijas

Lavabo: Con grifo monomando

## Servicios y equipamientos

Bucle de inducción magnética: No

✓ Personal de atención al público

### Formación de personal

Personal formado en atención a personas con discapacidad: No

Personal disponible para dar apoyo a personas con necesidades específicas: Sí

Personal con conocimientos de Lengua de Signos: No

## Plaza de aparcamiento PMR

✓ Plaza de aparcamiento reservada PMR

Próxima al establecimiento: Sí

Perteneciente al establecimiento: Sí

Superficie de la plaza: Horizontal

Bien señalizada: Sí

Con dimensiones apropiadas: Sí

## Entorno exterior

Pavimento homogéneo y antideslizante: Sí

## Puntuación del establecimiento / lugar de interés

Valora del 1 al 5 la accesibilidad general del establecimiento: 3 - Regular

Valora del 1 al 5 la atención que has recibido: 3 - Regular